

Drużbice, dnia 14.02.2019 r.

Znak sprawy: FZR.271.1.2019

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ na **"Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Głupicka, gm Drużbice"**.

Wójt Gminy Drużbice zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) informuje, iż w dniu 13.02.2019 r. do Urzędu Gminy w Drużbicach wpłynęło mailem zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. Z uwagi na trudny teren wymagający odwodnienia na całej linii budowy wodociągu czy Zamawiający dopuszcza wykonanie budowy sieci wodociągowej metodą przewiertu horyzontalnego z zastosowaniem w tej metodzie rur typu **RC**?

Na wyżej wymienione zapytanie udzielono następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie budowy sieci wodociągowej metodą przewiertu horyzontalnego z zastosowaniem w tej metodzie rur typu **RC**.

*PEŁNOMOCNIK
WÓJTA GMINY DRUŻBICE
Ds. Zamówień Publicznych*

Radosław Łoniewski

